


Vejledning i at nulstille røgalarm og røglem ved fejltryk

Nulstilling af alarm:

Når alarmen går skal man bruge den nøgle der hænger ved ejendomsservice til at åbne dækslet.



Derefter skal der trykkes på den sorte knap til højre for alarmknappen.



Luk derefter det grå dæksel. Når alarmen er holdt op med at hyle, skal du gå op på 5.sal for at se om udluftningsvinduet lukker.


Går alarmen skal dette meldes til ejendomsservice. På vicevaert@bryggervangen.com

BEMÆRK:

Ejendomsservice er kun på ejendommen 3 gange om ugen, man må derfor selv følge denne vejledning for at stoppe alarmen. Ejendomsservice og bestyrelsen rykker ikke ud akut.

Luk røglemmen:

Er røglemmen åbnet, selvom systemet er nulstillet skal man ved styreboksen på 6 sal, trykke på "Pil ned" indtil røglemmen(ovenlysvinduet) er lukket.



Fungerer det ikke at nulstille røgalarmen?

.. Er der tale om en teknisk fejl.

I dette tilfælde skal styreboksen på 6 sal åbnes.

Dette gøres ved at hente nøglen som er i Brandnøgleskabet ved ejendomskontoret kælderen under Ourøgade 33. Alle kan komme ned i kælderen ved at benytte opgangsnøglen.

Bryd glasset og tag nøglen. Åben styreboksen i stueplan og på 6 sal. Når styreboksene er åbnet stopper alarmen.

Returner nøglen til brandnøgleskabet, og underret ejendomsservice. Herefter serviceres anlægget af ejendomsservice.